

Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,  
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana

Cinisello Balsamo, li 26/02/2010

SETTORE 5° - LL. PP.  
POSTA IN PARTENZA

DATA.....N° 882.....

Spett.le Settore Affari Generali  
e Servizi Demografici  
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 50 posta dal Consigliere Natalia Strani nella seduta di Consiglio Comunale del 11/02/2010

In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:

- dall'inizio dell'anno effettivamente sono pervenute al Settore lavori pubblici diverse segnalazioni di ostruzione del bagno delle donne posto al piano primo dell'edificio di XXV aprile. Il Settore scrivente ha fatto puntualmente disostruire il bagno dagli operai comunali, durante il normale orario lavorativo.
- Dopo verifica ispettiva, dal punto di vista tecnico, il WC in argomento ed il relativo scarico sono risultati nella norma, senza difetti, e regolarmente funzionanti. IL problema riscontrato, in tutti i casi segnalati, è stato sempre l'utilizzo eccessivo di carta igienica.
- Dell'uso "scorretto" che ingenera la criticità sopraddetta è stato informato il dirigente del Settore Affari generale, in qualità di datore di lavoro del personale che utilizza prevalentemente il bagno in questione.

Cordiali saluti

Visto  
L'Assessore



Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,  
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana

Responsabile del Procedimento: arch. Mario Migliorini