

Cinisello Balsamo, 06.07.2012

Settore Affari Generali
Ufficio Consiglio Comunale e supporto
alla Presidenza del Consiglio


OGGETTO: Interrogazione n° 93 posta dal Consigliere Visentin nella seduta di Consiglio Comunale del 10.05.2012

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:


- i lavori di ripristino della pavimentazione in piastrelle di porfido realizzati nell'anno 2011, hanno interessato solo parzialmente l'area carrabile della piazza Soncino;
- i suddetti lavori di ripristino hanno visto l'utilizzo di speciali resine ad alta resistenza meccanica per il fissaggio delle piastrelle di porfido e le aree d'intervento sono state adeguatamente evidenziate al fine di monitorare la validità e resistenza dei nuovi materiali impiegati;
- i cedimenti recentemente rilevati riguardano nuove porzioni di pavimentazione carrabile sulle quali non si era intervenuti; si prevede entro breve termine l'esecuzione di un ulteriore intervento di sistemazione delle piastrelle di porfido utilizzando i materiali innovativi adottati lo scorso anno.

Distinti saluti.

P. Il Sindaco
Daniela Gasparini



Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Patrimonio - Arredo Urbano
Arch. Mauro Papi



Il Capo Servizio OO.UU. 1 Geom. Giancarlo Meneghetti

Pratica trattata da: geom. A. Lorenzo; ing. V. Visco Gilardi

D:\Visco Vladimiro\Vladi\lettere\interrogazconsiliari\cc10_05_2012_93.doc

Settore LL.PP.

Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445

C.F. 01971350150 – P.I. 00727780965