

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al cittadino
UOC Servizi Demografici e Cimiteriali
Servizio Cimiteri

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio
SEDE

Oggetto: **RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE CONSIGLIARE N.111 del 4/6/2015
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GHILARDI**

Gli ossari oggetto dell'Interrogazione, sono collocati al piano interrato sotto gli edifici dei colombari.

Gli odori che specialmente nella stagione più calda ristagnano negli ambienti, sono probabilmente la conseguenza delle numerose infiltrazioni d'acqua piovana derivanti dal furto delle lastre di rame sul tetto, che ha interessato il cimitero di piazza dei cipressi negli ultimi anni.

Si è già provveduto con interventi di manutenzione e di sostituzione delle coperture, con nuove tinteggiature e intonaci, utilizzando vernici particolari. Si sta ultimando ora il ripristino delle coperture e con una impresa appositamente incaricata si stanno rifacendo le impermeabilizzazioni dei solai in corrispondenza dei locali sovrastanti il seminterrato. Gli anni scorsi si è intervenuti anche aumentando la ventilazione dei locali posizionando degli estrattori e migliorando l'illuminazione.

Il bagno esterno è stato chiuso dai Responsabili del Cimitero perché oggetto di costanti e diversi atti vandalici.

La chiusura del bagno, che non ha creato un disservizio ai cittadini essendoci a disposizione ulteriori bagni nella struttura, è stata determinata, inoltre, dall'uso improprio da parte degli stessi cittadini che spesso non hanno rispettano le più elementari regole di igiene e civiltà.

Si provvederà quanto prima alla riapertura del bagno nella speranza che tutti abbiamo rispetto delle strutture pubbliche.

distinti saluti

Visto:

L'assessore ai Servizi Cimiteriali
dott. ssa Bartolomeo Patrizia

Patrizia Bartolomeo

Il dirigente del Settore Servizi
Demografici e Cimiteriali
dott. Moreno Veronese

Moreno Veronese

L'assessore ai Lavori Pubblici
Ing. Ivano Ruffa

Ivano Ruffa

Il dirigente del Settore Lavori Pubblici
Architetto Mauro Papi

Mauro Papi