



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio Immobiliare
Arredo Urbano – Riqualificazione Urbana

Cinisello Balsamo, 10.03.2010

SETTORE 5° - LL. PP.
POSTA IN PARTENZA

DATA.....N° 909.....

Spett.le
Settore Affari Generali
Ufficio Consiglio Comunale e
supporto alla Presidenza del
Consiglio

SEDE

OGGETTO: Interrogazione n° 63 posta dal Consigliere A. Di Lauro nella seduta di
Consiglio Comunale del 04.03.2010

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

- Il Settore scrivente, a seguito di sopralluogo in via Cilea in corrispondenza del rialzo stradale, ha constatato la conformità del manufatto al progetto esecutivo, nonché a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale;
- Si è rilevato che il ristagno d'acqua segnalato è dovuto al mancato funzionamento della caditoia esistente, posizionata all'angolo tra la rampa del rialzo e il cordolo del marciapiede;
- Il Settore scrivente ha dato disposizione alla Società Amiacque S.r.l., gestore del servizio di fognatura comunale, affinché provveda alla pulizia del pozzetto a caditoia, causa del ristagno lamentato.

Distinti saluti.

Visto:
L'Assessore Cimiteri e Servizi Cimiteriali
Politiche Abitative
Gestione del Patrimonio Pubblico
Cooperazione Internazionale
Dott.ssa Rosa Riboldi

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana
Arch. Mauro Papi

Il Responsabile del procedimento: il Capo Servizio OO.UU. 1 Geom. Giancarlo Meneghetti

Il Capo Servizio OO.UU. 1 – Impianti e reti tecnologiche Arch. I. Roberto Galli

Pratica trattata da: V. Visco Gilardi

D:\Visco Vladimiro\Vladi\Lettere\interrogazconsiliari\cc04_03_2010_63.doc

Settore LL.PP.
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780965