

# Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

# **Consiglio Comunale**

Proposta n. 2024/159 del 16/01/2024

**Oggetto:** ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 15.01.2024 DAI

CONSIGLIERI MERONI E TALLAWI (G.S.C.B.) IN MERITO A: "VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI"

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 15.01.2024 DAI CONSIGLIERI MERONI E TALLAWI (G.S.C.B.) IN MERITO A: "VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI"

# IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

#### PREMESSO CHE

con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74 e art. 7 nuova D.G.R. XI/3502 del 05/08/2020 Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, sono specificate le temperature massime da mantenere negli ambienti.

### **CONSIDERATO CHE**

a ogni grado centigrado in più consegue uno spreco di combustibile, maggiori costi per l'Amministrazione comunale e un aumento dei livelli di inquinamento dell'aria.

#### RITENUTO CHE

L'articolo 3 che indica i valori massimi della temperatura durante il funzionamento di climatizzazione invernale, la media ponderata della temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati in ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 18 gradi centigradi più 2 di tolleranza negli edifici industriali, artigianali e assimilabili e i 20 gradi centigradi più 2 di tolleranza per tutti gli altri edifici, compresi quelli pubblici.

# IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a vigilare e a fare rispettare la normativa vigente presso tutti gli uffici pubblici del Comune, con la verifica costante degli impianti e delle valvole termostatiche, in modo da mantenere una temperatura idonea negli ambienti di lavoro ai sensi della norma U.N.I. 8364.