



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Cinisello Balsamo, 09 Settembre 2014

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 163 posta dal Consigliere Comunale Riccardi nella seduta di Consiglio Comunale del 10 Luglio 2014

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa alle periodiche esondazioni del fiume Seveso, il Settore scrivente segnala che l'Amministrazione comunale già all'inizio degli anni '90 ha realizzato nelle aree del Parco Nord un bacino di invaso della capacità di circa 30.000 metri cubi e il relativo manufatto di derivazione e sfioro, che durante gli eventi di piena diminuiscono la portata derivante dal sistema fognario del Comune di Cinisello Balsamo, calmierando le acque e rilasciandole ad evento di piena terminato nel collettore fognario (ex canale Breda) che poi recapita parte nel depuratore consortile e parte nel fiume Seveso.

Distinti saluti.

Visto:
L'Assessore ai Lavori Pubblici

Ivano Ruffa

Il Dirigente

Arch. Mauro Papi



Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo
Pratica trattata da Arch. Roberto Galli
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
C.F. 01971350150 - P.I. 00727780967