

Cinisello Balsamo, 06 Novembre 2015

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 177 posta dal Consigliere Comunale Ghilardi nella seduta di Consiglio Comunale del 28 Settembre 2015

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa alla scarsa illuminazione del Parco Caldara, il Settore scrivente segnala che il problema è stato causato dal furto dei cavi di alimentazione in rame dell'impianto e da una serie di atti vandalici conseguenti che hanno di fatto reso inutilizzabile l'impianto.


E' già stato richiesto un preventivo alla società che gestisce l'illuminazione pubblica cittadina Enel So.L.E. S.r.l. per il ripristino della linea di alimentazione e per la sostituzione degli apparecchi illuminanti vandalizzati, lavori che verranno cantierizzati appena possibile compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli legati al rispetto del patto di stabilità.

Distinti saluti.

Visto:

L'Assessore ai Lavori Pubblici

Ivano Ruffa



Il Dirigente
Arch. Mauro Papi

