



Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Cinisello Balsamo, 30 Settembre 2016

Spett.le Settore Affari Generali  
e Servizi Demografici  
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 124 posta dai Consiglieri Comunali Dalla Costa e Valvassori nella seduta di Consiglio Comunale del 07 Settembre 2016

In merito all'interrogazione in oggetto, che lamenta l'accentuazione delle pendenze stradali ed il conseguente allagamento nei pressi degli scivoli per disabili in particolare in via Cadorna angolo Mariani, il Settore scrivente segnala che, a seguito di sopralluogo congiunto con la società Amiacque (gestore della fognatura comunale) è stato verificato che le due caditoie già presenti ai lato dello scivolo disabile funzionano correttamente; si provvederà comunque al posizionamento di un ulteriore pozzetto a caditoia in corrispondenza dello scivolo disabile così da intercettare l'acqua che si raccoglie nel punto di colmo dell'incrocio nel tratto interessato dal manufatto.

Distinti saluti.

Visto:  
L'Assessore ai Lavori Pubblici  
Ivano Ruffa



Il Dirigente  
Arch. Mauro Papi