



Cinisello Balsamo, 27 Gennaio 2017

Spett.le Servizio Organi
Istituzionali e Decentramento
Ufficio Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Risposta alla richiesta di informazioni del Consigliere Ghilardi
Interrogazione n.220 del 19/12/2016 – edilizia scolastica

Gent.le Consigliere Ghilardi,

con riferimento alla Vs. richiesta in oggetto di informazioni in merito ai lavori di messa in sicurezza che sono stati eseguiti negli edifici scolastici per la sistemazione dei solai di copertura, si informa che:

- a seguito di indagini tecnico/scientifiche effettuate nei mesi scorsi da società specializzate in diagnostica e mirate alla verifica dello sfondellamento presso i solai di copertura di n.27 edifici scolastici comunali, sono emerse anomalie in diverse porzioni di solaio ammalorato.

Le relazioni tecniche e le planimetrie allegate ad ogni indagine diagnostica effettuata nelle singole strutture scolastiche, hanno evidenziato nella maggior parte di essi, il rischio di sfondellamento e/o distacco di intonaco.

Nel mese di Novembre 2016, una volta noto l'esito delle indagini diagnostiche sui vari plessi scolastici, il Settore Lavori Pubblici ha prontamente provveduto alla messa in sicurezza delle strutture, che ne presentavano necessità, con interventi di manutenzione ordinaria puntuali basati sulle anomalie riscontrate sulle planimetrie consegnate dalle società incaricate dall'Amministrazione di indagine diagnostica.

Tali interventi manutentivi di messa in sicurezza, finalizzati all'eliminazione del pericolo immediato dai plessi scolastici, sono stati eseguiti sia in Amministrazione Diretta dalle nostre maestranze sia con interventi edili di manutenzione ordinaria dalle imprese incaricate dall'Amministrazione.

In particolare, presso la Scuola Primaria Garibaldi, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza dei plafoni delle aule al piano interrato, al piano terra e al primo piano dall'Impresa Trivella srl di Milano per un importo complessivo di 2.122,01 euro.

Lo scrivente Settore nel contempo, a seguito degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nel mese di Novembre 2016- Dicembre 2016 ed in base alla disponibilità economica a disposizione al momento dall'Amministrazione, ha predisposto ed approvato due Determine Dirigenziali per il ripristino definitivo di tutti i solai di copertura mediante fornitura e posa di controsoffitti antisfondellamento:

- la prima che comprende la sistemazione di tre asili nido e sette edifici scolastici;
- la seconda che comprende la sistemazione di tre edifici scolastici


E' in corso di approvazione una terza Determina Dirigenziale per la sistemazione di un ulteriore plesso scolastico sempre mediante la fornitura e posa di controsoffitti antisfondellamento.

Tutti i lavori di ripristino dei solai di copertura saranno eseguiti durante i periodi di fermo scolastico e comunque la maggior parte delle lavorazioni, di particolare complessità manutentiva e temporale, saranno eseguite ed ultimate durante il prossimo periodo di vacanze estive scolastiche.

Distinti saluti

L'ASSESSORE

Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia e Trasporti
(Ing. Ivano Ruffa)



Servizio Nuove opere e manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici
Responsabile del Procedimento: arch. Francesco Michele Fanizzi, tel. 02.66023478
Responsabile Istruttoria: arch. Barbara Rognoni, tel. 02.66023488
Fax 02 66023445, e-mail: francesco.fanizzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it