



CiniselloBalsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

File: interrogazione N. 37 del 05_04_2017

Cinisello Balsamo 03/05/2017

Settore Affari Generale
Ufficio Consiglio Comunale
e supporto alla Presidenza del Consiglio
SEDE


Oggetto: interrogazione N°. 37 del 05/04/2017 posta dal consigliere Ghilardo Giacomo, in riferimento al guasto del montascale - "punto in comune".

In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentiti gli uffici competenti, si comunica quanto segue:

- all'Ufficio preposto, per un disguido di comunicazioni, non è pervenuta la segnalazione di guasto;
- Ricevuta la segnalazione, si è provveduto a far verificare il montascale dalla ditta appaltatrice del servizio "assistenza ascensori e montascale";
- La ditta incaricata ha riferito che la centralina elettronica si è guastata in modo irreparabile e pertanto va sostituita. Occorre tra l'altro recuperare una centralina compatibile poiché quella originale non è più in produzione;
- l'intervento sarà effettuato all'inizio della prossima settimana; (la tempistica è stata condizionata dal recupero di una centralina compatibile);

A disposizioni per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

L'Assessore ai lavori Pubblici
ing. Ivano Ruffa


Il Dirigente del Settore Lavori pubblici
arch. Luigi Fregoni




arch. Mario Migliorini
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Funzionario Servizio impianti edifici pubblici e sicurezza sul lavoro
Via Umberto Giordano, 3 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel. uff. 02.66023.434
mario.migliorini@comune.cinisello-balsamo.mi.it