



CiniselloBalsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Management del Territorio
UdP Politiche energetiche e Ambiente

Cinisello Balsamo 10.01.2020

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Risposta interrogazione n. 211 posta dal Consigliere Comunale Ghezzi nella seduta di Consiglio Comunale del 11 Novembre 2019

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa ad un chiusino di una cameretta d'ispezione posto in via Risorgimento angolo via De Ponti, che è uscito dalla propria sede a causa della eccessiva pressione della rete fognaria causata dalle piogge eccezionali del periodo, il Settore scrivente segnala che il pericolo è stato immediatamente circoscritto e messo in sicurezza dalla squadra comunale di pronta reperibilità e successivamente preso in carico dalla società CAP Holding – Amiacque, che gestisce la fognatura comunale, che ha rimesso in sede il chiusino.

Distinti saluti.

L'Assessore
ai Lavori Pubblici, Ambiente ed Energia,
Servizi cimiteriali
Avv. Giuseppe Parisi

Visto il Dirigente del Settore
Management del Territorio
Arch. Elena Todeschini