

Cinisello Balsamo, 24.06.2019

Spett.le
Settore Affari Generali
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: interrogazione n. 84 posta dalla Consigliera Duca Gianfranca nella seduta di Consiglio Comunale del 14 maggio 2019

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza del Settore scrivente, si comunica quanto segue:

- in data 04.06.2019 è intervenuta la ditta di manutenzione ordinaria idraulica sulle docce degli spogliatoi del campo quartiere di Via Cilea; nel corso delle verifiche effettuate, si è rilevato che le docce non funzionanti erano 7 distribuite nei vari spogliatoi, dotati complessivamente di 24 docce;
- nel corso dell'intervento di riparazione si è riusciti a ripristinare il funzionamento di 3 docce, mediante la sostituzione delle cartucce e dei soffioni;
- le altre 4 docce sono irreparabili con interventi di manutenzione ordinaria e sono state disattivate, chiudendole con apposito tappo.

Il Settore scrivente provvederà, comunque, alla quantificazione dei lavori necessari per rimettere in funzione le ulteriori 4 docce, al fine di valutarne l'inserimento nei prossimi interventi di manutenzione straordinaria da programmare sulla base delle priorità individuate.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

L'Assessore
ai Lavori Pubblici, Ambiente ed Energia,
Servizi cimiteriali
Avv. Giuseppe Parisi

VISTO
Il Dirigente
Arch. Luigi Freggini