

Cinisello Balsamo, 07.11.2018

Spett.le Settore Affari Generali
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: interrogazione n. 63 posta dai Consiglieri Dafne Loreggia e Maurizio Zinesi nella seduta di Consiglio Comunale del 03 settembre 2018

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Settore scrivente ha segnalato il malfunzionamento della caditoia posizionata in Via Cadorna all'incrocio con Via Mariani alla Società Amiacque S.r.l. che gestisce la rete comunale di fognatura.

Dai primi accertamenti eseguiti dai tecnici di Amiacque, si è riscontrato quanto segue:

- i due pozzetti a caditoia, tra loro collegati, convogliano le acque meteoriche in un pozzetto in area di marciapiede completamente ostruito dalle radici dell'albero situato in prossimità;
- Amiacque ha provveduto all'eliminazione delle radici ma si è verificato che la problematica non è stata completamente risolta in quanto permane il lento deflusso delle acque meteoriche;

Per la risoluzione definitiva dell'irregolarità, è in programma un intervento di videoispezione dell'allacciamento dei due pozzetti alla fognatura, al fine di verificarne l'integrità e l'eventuale sostituzione.

Distinti saluti.

Visto:

L'Assessore
ai Lavori Pubblici, Ambiente ed Energia,
Servizi cimiteriali
Avv. Giuseppe Parisi

~~Il Dirigente~~
Arch. Luigi Fregoni