



LEGENDA					
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE NORMALMENTE APERTA (SARACINESCA)		POMPA DOSATRICE PROPORZIONALE - CONTENITORE CONDIZIONANTE CHIMICO	P	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10225 PER ACQUA POTABILE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE NORMALMENTE APERTA FLANGIATA		RILEVATORE FUGHE GAS	G	TUBAZIONE GAS IN ACCIAIO NERO UNI EN 10225 VERNICIATA GIALLO
	VALVOLA A SFERA NORMALMENTE APERTA		INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE ESTERNO AL LOCALE CT	---	LINEA ELETTRICA DI POTENZA
	ELETTROPOMPA SINGOLA		FILTRO GAS	— TL —	LINEA TELEFONICA - LINEA DI TELECONTROLLO
	ELETTROVALVOLA GAS		GIUNTO ANTIVIBRANTE		POZZETTO IMPIANTO ELETTRICO
	VALVOLA DI RITEGNO		SIRENA SEGNALAZIONE ALLARME FUGHE GAS		ISOLAMENTO COPPELLE IN LANA MINERALE RIVESTITO CON LAMINA DI PVC AUTODAVVOLGENTE SPESSORE 30-40-50mm
	ELETTROPOMPE GEMELLARI	NC	NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA		GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO CLASSE 1 SPESSORE 13mm
	MANOMETRO CON PULSANTE GAS	MR	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO UNI EN 10225 PER MANDATA RISCALDAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO CON POLVERI EPOSSIDICHE SERIE MEDIA	Q.E.C.T.	QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
VE	VASO D'ESPANSIONE	RR	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO UNI EN 10225 PER RITORNO RISCALDAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO CON POLVERI EPOSSIDICHE SERIE MEDIA	Q.E.S.C.	QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE
SERB	SERBATOIO 800 l	MR TL	TUBAZIONE INTERRATA MANDATA TELERISCALDAMENTO PREISOLATA TIPO MICROFLEX UNO PEX-A SDR11 DE200X110X10	Q.E.T.C.	QUADRO ELETTRICO DI TELECONTROLLO
ADD	ADDOLCITORE	RR TL	TUBAZIONE INTERRATA RITORNO TELERISCALDAMENTO PREISOLATA TIPO MICROFLEX UNO PEX-A SDR11 DE200X110X10	C.R.G.	CENTRALINA RILEVAZIONE FUGHE GAS
S	CONTENITORE SALAMOA	MS	TUBAZIONE PER MANDATA IMPIANTO SOLARE TERMICO	Q.E.P.E.	QUADRO ELETTRICO POMPE ELETTRICHE
	FILTRO DISSABBIATORE	RS	TUBAZIONE PER RITORNO IMPIANTO SOLARE TERMICO		



**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO**  
(Provincia di Milano)

GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E R.U.P.: *Arch. Fregoni Luigi*  
COORDINATRICE UNICA DEL PROGETTO: *Arch. Magliarditi Elisa*

PROGETTO DEFINITIVO  
(Art. 24 ex DPR 207/10)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AULE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BAUER E NUOVO LOCALE C.T. ESTERNO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA"**

**SCUOLA PRIMARIA "BAUER"**  
VIA PARTIGIANI, 174 - CINISELLO BALSAMO (MI)

PIANTA LOCALE NUOVA CENTRALE TERMICA E SOTTOSTAZIONE DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - GAS - ACQUA POTABILE E LINEE ELETTRICHE

<b>PROGETTAZIONE:</b> <i>DEAL STUDIO TECNICO</i> INGG. DI PAOLO L. - VARANO G. VIA DON G. FUMAGALLI, 1 - SENAGO (MI) TEL./FAX 02/99054084 - 99051972 E-MAIL: dealstudio@era.it	FILE:	(11-2017)P-6]1_PVITA_INFANTI	TAVOLA:	<b>EL-BA</b> <b>P-6</b>	
	CONTROLLATO:	DPL	DIS:		LB
	SCALA:	1 : 50			
	DATA:	LUGLIO 2017			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE SOTTOSCRITTO PER IL 10/07/2017  
 Firmato da: P. Senago  
 Data: 10/07/2017 10:07:17