



CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLE E DETENTORI

MATERIALI:
 Corpo di ottone EN 12165 CW 17 N Cromato
 Asta di comando atturatore Acciaio
 Tenuta idraulica EPDM
 Manopola di comando e cappuccio ABS (RAL 9010)

PRESTAZIONI:
 Fluidi di impiego Acqua, soluzioni gliconate (max 30% di glicole)
 Pressione differenziale max 1 bar
 Pressione max di esercizio 10 bar
 Campo di temperatura 5 - 100°C

CARATTERISTICHE TECNICHE TESTINE TERMOSTATICHE

Scala di regolazione * 1 2 3 4 5
 Campo di regolazione °C 7 12 16 20 24 28
 Intervallio antigelo °C 7
 Temperatura massima ambiente °C 50

NOTA BENE:

- 1) L'installatore deve verificare sul posto i diametri delle valvole, dei detentori e delle valvoline di sfriato dei radiatori prima di fare l'ordine;
- 2) L'installatore deve verificare sul posto per ogni radiatore se si tratta di valvole e detentori con attacchi dritti o a squadra;
- 3) L'installatore deve verificare il tipo di tubazioni di alimentazione dei radiatori oggetto di sostituzione delle valvole e detentori prima di fare l'ordine;
- 4) Le testine termostatiche devono essere dotate di guscio antimanomissione ed antifurto;
- 5) Le testine termostatiche devono essere di classe A e dotate di certificato del prodotto UNI EN 215.

○ Rimozione di valvole, detentori e valvolina di sfriato aria sui radiatori esistenti e applicazione di valvole termostaticabili, testine termostatiche, detentori e valvoline di sfriato aria.

LEGENDA RADIATORI
 (La maggior parte dei radiatori sono piastre in acciaio, altri radiatori sono in alluminio)

Valvola Detentore e valvolina sfriato aria



COMUNE DI CUSANO MILANINO
 (Città Metropolitana di Milano)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO **DOTT. MARCO IACHELINI**

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA ZANELLI PIAZZA MAGNOLIE, 1 - CUSANO MILANINO
 (PROGETTO ESECUTIVO)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INTERVENTI DI SICUREZZA
INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
PIANTA PIANO TERRA - PROGETTO

PROGETTAZIONE DEAL STUDIO TECNICO ING. DI PAOLO L. - VARANO G. VIA DON G. FUMAGALLI, 1 - SENAGO (MI) TEL./FAX 02/99054084 - 99051972 E-MAIL dealstu@libero.it	F.S.E. IN-201NP-PIANTA_PIANO_TERRA	TAVOLA: P-7
	CONTROLLO DPL DIS. L.B.	
	SCALA 1 : 100	DATA DICEMBRE 2016